

Podmínky pro předávání průvodně technické dokumentace

Průvodně technická dokumentace standardně obsahuje:

- návody, revize
- záznamy o zkouškách (od výrobce), záznamy o funkčních zkouškách díla
- montážní a zkušební předpisy
- protokoly o kusové zkoušce
- prohlášení o shodě, certifikáty
- osvědčení o jakosti a kompletnosti
- katalogové listy
- protokoly o nastavení
- záznamy o zaškolení
- instalační média (CD, diskety)
- nastavení programovatelných zařízení
- zápisy o přejímkách částí díla
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření
- oprávnění (např. svařovací průkazy)
- Oprávnění k montáži požárně vyhrazených zařízení (zápisy o proškolení)
- další specifické doklady (např. doklady nutné ke kolaudaci)
- další doklady

Při předání průvodně technické dokumentace, *dále jen PTD* (někdy též nazývané dodavatelská dokumentace) bude PTD předána včetně podrobného seznamu PTD.

Pokud není stanoveno ve smlouvě o dílo či kupní smlouvě jinak, PTD bude předána ve dvou vyhotoveních (elektronicky předaná PTD může být předána pouze jednou).

PTD musí být předána v „kultivovaném“ stavu (šanon, desky, krabice apod.) a musí být u rozsáhlejších akcí (více než 20 dokladů) logicky rozdělena a předána v uceleném stavu. Jemnost dělení záleží na zhotoviteli díla (možno se inspirovat vzorem). Pro snazší hledání v dokumentaci je nutné označit jednotlivé dokumenty indexem ze seznamu buď napsáním indexu přímo na dokument nebo použitím záložky v šanonu.

Společně s „papírovým vyhotovením“ PTD bude předáno co největší množství (pokud vyhotoveno – existuje) PTD též elektronicky – zdrojové soubory. Jedná se zejména o geodetické zaměření, návody pro provoz celého díla, nastavení, protokoly apod.

Důležitou součástí PTD je záznam o provedeném zaškolení (obsluhy či údržby) pokud proběhlo. Tento záznam musí obsahovat stručnou osnovu zaškolení a jména a podpisy školených či přiloženou prezenční listinu.

Nejpozději při předání díla nebo při zahájení zkoušek musí být předány servisní protokoly či ekvivalentní záznamy o nastavení programovatelných zařízení (softstartéry, frekvenční měniče, ochrany, regulátory apod.). Součástí protokolů a záznamů o nastavení musí být předání všech hesel (pokud to není v rozporu se servisní smlouvou!).

Další strana těchto podmínek obsahuje smyšlené vzory. Pro úsporu místa je následující strana rozdělena na čtyři části z nichž každá představuje jeden dokument.

Levé části představují možný vzhled seznamu dokumentace (uvedeny pouze první a poslední strany).

Pravé části představují příklad dvou dokumentů z oblasti požárních dokladů a ilustrují použití označení ze seznamu přímo na příslušném dokumentu.

Revize	1
Počátek platnosti	1. 1. 2004
Podmínky pro předávání PTD	

Index ze seznamu
(možno rukou)

5.1

Seznam průvodně technické dokumentace

Akce: Rekonstrukce Lovochemie, a. s.

Zhotovitel: Nero, s. r. o.

Seznam PTD:

1. VN Rozvaděč	2
2. NN Rozvaděče	5
3. Kompenzační rozvaděče	8
4. Stavební dílo	9
5. Požární část	12

Strana 1 celkem 12

Nero, s. r. o. Nedlouhá 12, 325 25 Zlomená Lhota

Seznam subdodavatelů požární části stavby

při akci: Rekonstrukce Lovochemie, a. s.

NE OHEŇ, s. r. o.

protipožární ucpávky prostupů

Kabel, a. s.

protipožární nástřiky kabelů

RAZÍTKO

Hrdý

.....
ing. Jan Hrdý
ředitel společnosti

Seznam PTD Akce: Rekonstrukce LCH

5. Požární část

- 5.1. Seznam subdodavatelů požární části
- 5.2. Kopie oprávnění k provedení protipožární ucpávky pro společnost NE OHEŇ, s. r. o.
 - 5.2.1. Kopie živnostenského listu společnosti NE OHEŇ, s. r. o.
 - 5.2.2. Potvrzení společnosti NE OHEŇ, s. r. o., dle §6 vyhlášky 246/2001 Sb.
 - 5.2.3. Ujištění o vydání prohlášení o shodě na protipožární ucpávku typu XZ
 - 5.2.4. Předávací protokol ucpávek č. 1/350/2002 až 23/350/2002 včetně výkresu situace umístění
- 5.3. Kopie oprávnění k provedení protipožárního nástřiku kabelů společnosti Kabel, a. s.
 - 5.3.1. Kopie živnostenského listu společnosti Kabel, a. s.
 - 5.3.2. Potvrzení společnosti Kabel, a. s., dle §6 vyhlášky 246/2001 Sb.
 - 5.3.3. Ujištění o vydání prohlášení o shodě na protipožární nástřik typu OMEGA
- 5.2.4. Předávací protokol protipožárního nástřiku

Strana 12 celkem 12

5.2.2.

NE OHEŇ, s. r. o., Nekrátká 8, 365 21 Zapadákov

Věc: Prohlášení dle §6 vyhl. 246/2001 Sb.

My společnost NE OHEŇ, s. r. o., prohlašujeme, že protipožární ucpávky typu XZ č. 1/350/2002 až č. 23/350/2002 provedené v Lovochemii, a. s., v objektu 350 (viz příloha – situace umístění požárních ucpávek) jsou provedeny dle příslušné technické dokumentace a v souladu s doporučením výrobce.

RAZÍTKO

Kára

.....
Josef Kára
vedoucí montér